

Riešės gimnazija

(pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas)

Įmonės kodas 306138018, Beržų g. 2a, Riešė, Vilniaus r., tel. 8 61836833

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

PASTATO PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTAS

2023 Spalio mėn. 17 d. Nr.1
(data)

Pastato pavadinimas: Riešės gimnazija
Adresas: Beržų g. 2a, Riešė, Vilniaus r.

1. PROFILAKTINIAI DARBAI:	Atlikimo data	Akto Nr.	Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
1.1. šildymo sistemos praplovimas	-		
1.2. vėdinimo sistemos praplovimas	-		
1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas	-		
1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas	-		Santechas
1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas	2023-10-17		Gintautas Lapėnas
1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas	2023-10-17		Gintautas Lapėnas
1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas	2023-10-17		Gintautas Lapėnas
1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas	2023-10-17		Gintautas Lapėnas
1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas	-		
1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas	-		
1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas	-		
1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas	-		Santechas
1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas	2023-10-17		Gintautas Lapėnas
1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas	2023-10-17		Gintautas Lapėnas

2. ATESTACIJA:

2.1. paskirtas 20..... d. įsakymu Nr.		
2.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas	Atestuotas	20 <u>22</u> <u>09</u> <u>09</u> . Nr. VOS- <u>56/23</u>
2.3. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai	Atestuoti (-as)	20 <u>22</u> <u>09</u> <u>09</u> 20____ Nr. VOS - <u>5/14</u>
3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI		Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)
3.1. kontroliniai matavimo prietaisai		<i>Gintautas Lapėvas</i>
3.2. karštų paviršių izoliacija		<i>Gintautas Lapėvas</i>
3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra		
3.3.1. Qš	Galiojanti iki 2025	<i>Gintautas Lapėvas</i>
3.3.2. Qkv	Galiojanti iki 2025	<i>Gintautas Lapėvas</i>
3.3.3. Qš+Qkv	Galiojanti iki 2025	<i>Gintautas Lapėvas</i>
3.3.4. Qkvc	Galiojanti iki 20____	
3.3.5. Qvėd	Galiojanti iki 20____	
3.3.6. Qgaro	Galiojanti iki 20____	
3.3.7. Qkondensato	Galiojanti iki 20____	
3.3.8. Gkv1	Galiojanti iki 20____	
3.3.9. Gkv2	Galiojanti iki 20____	
3.3.10. G šv prieš karšto vandens šilumokaičio	Galiojanti iki 20____	

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ *Gintautas Lapėvas*
(vardas ir pavardė)
Saurechnikas
(pareigų pavadinimas) (adresas, telefonas)

5. TIKRINIMO IŠVADA:

Pastato šilumos įrenginiai paruošti 2023 – 2024 metų šildymo sezonui

2023 m. Spalio 17 d.

PASTABOS

Prižiūrėtojo atstovas

Saurechnikas
(pareigų pavadinimas)

Gintautas Lapėvas
(parašas)

Gintautas Lapėvas
(vardas ir pavardė)

Pastato savininko, valdytojo atstovas

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

2023 m. Spalio mėn. 17 d.

Šilumos punkto, šildymo, vėdinimo sistemų, vandens pašildytuvų,
vidaus šilumos tinklų, hidraulinių bandymų

AKTAS

Mes, žemiau pasirašę:

Pastato savininko atstovas UAB „Gilius ir Ko“ padalinio „Giliaus servisas“ techninis vadovas Paulius Isevičius

Remonto organizacijos atstovas UAB „Kovvita“ *Algis Bojarovičius* Direktorius

surašėme aktą, kad 2023 m. Spalio mėn. 17 d. Objekte Beržų g. 2a, Riešėje, Vilniaus r., atlikti hidrauliniai bandymai:

Šildymo sistemos, šilumos punkto, vidaus šilumos tinklų.

Bandymo rezultatai:

Eil. Nr.	Bandymo objektas	Bandymo slėgis MPa	Bandymo trukmė min.
1.	Šildymo sistema	0,6	10 min
2.	Šilumos punktas	1,0	10 min
3.	Šildymo sistemos pašildytuvas	1,0	10 min
4.	Karšto vandens pašildytuvas	1,0	10 min
5.	Vidaus šilumos tinklai	0,6	10 min

Bandymų metu naudotas spyruoklinis 160 mm skersmens manometras, kurio tikslumo klasė 1,5, padalos vertė 0,01 MPa.

Bendros apžiūros metu minėtų įrengimų ir vamzdynų trūkimų, nesandarumų nenustatyta ir jie gali būti eksploatuojami.

Pastato savininko atstovas

UAB „Gilius ir Ko“ padalinio „Giliaus servisas“
techninis vadovas Paulius Isevičius

(parašas, vardas pavardė)

Remonto organizacijos atstovas

Gintautas Lapešas

(parašas, vardas pavardė)

Algis Bojarovičius Direktorius